

Утверждаю:

Главный энергетик


Подпись

А.С. СЕМИН

расшифровка подписи

« 26 »

05

20 г.

ПАО «Метафракс Кемикалс»

Заказчик ЦЭС

Исполнитель _____

Дефектная ведомость 073-68/22

На Капитальный вид ремонта ремонт ЛЭП-6 кв. водопровод.-насосная 3 подъема... (вырубка деревьев)
Наименование оборудования

Инвентарный номер оборудования 3137

№	Описание дефекта	Мероприятия или работы по устранению дефектов	Необходимые материалы и запчасти			Примечание
			Наименование	Ед. измерения	Количество	
1	2	3	4	5	6	7
1	Высота деревьев достигает выше	Очистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при редкой поросли		м ²	54130	Производство работ объектов находящихся под напряжением
2	Допустимого уровня в охранной зоне воздушных линий	Переноска вырубленных кустарников и мелколесья к месту складирования: на расстоянии не более 10м		тн	15	

Сдал «Заказчик» Начальник ЦЭС А.П. Гончаров
Должность Расшифровка подписи

Руководитель ремонта Начальник ОЭС В.В. Таратынов
Должность Расшифровка подписи

Согласовано: _____
«Исполнитель» _____
Должность _____ Подпись _____
Расшифровка подписи _____